

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0115618-14**  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **24 жовтня 2014** до **03 квітня 2016**  
Срок действия с

Продукція **Вироби з вати мінеральної на основі базальту з одностороннім покриттям склотіткою або склотканиною, або алюмінієвою фольгою, або без покриття** **6806 00 00 00**  
Продукция код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам **п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва», п. 6.4 ДСТУ 4049-2001 «Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки», п. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», п. 4.3 ЦУО-0039 «Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів» щодо негорючості (НГ) виробів з вати мінеральної на основі базальту без покриття та для мінеральної вати, що входить до складу виробів з вати мінеральної на основі базальту з одностороннім покриттям склотіткою або склотканиною, або алюмінієвою фольгою;**  
Соответствует требованиям **п. 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 ДБН В.1.1-7-2002 щодо груп горючості Г1 (низької горючості), займистості В1 (важкозаймисті), димоутворювальної здатності Д1 (з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні), п. 6.4 ДСТУ 4049-2001, п. 2.1 ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.3 ЦУО-0039 щодо групи горючості (важкогорючий матеріал) за методикою п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-89; п. 6.5 ДСТУ 4049-2001, п. 2.14 ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.2 ЦУО-0039 щодо коефіцієнта димоутворення продукції (7 м<sup>3</sup>/кг - матеріал з малою димоутворювальною здатністю) за методикою п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89; п. 6.4 ДСТУ 4049-2001, п. 2.15 ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.3 ЦУО-0039 щодо індексу поширення полум'я продукції (I=0 - матеріал, що не поширює полум'я поверхню) за методикою п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-89; п. 6.6 ДСТУ 4049-2001, п. 2.16 ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.2 ЦУО-0039 щодо токсичності продуктів горіння продукції (малонебезпечний матеріал) за методикою п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 для виробів з вати мінеральної на основі базальту з одностороннім покриттям склотіткою або склотканиною, або алюмінієвою фольгою**

Виробник продукції **Фірма 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' (Польща),**  
Изготовитель продукции **адреса: ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland**

Сертифікат видано **ТОВ з іноземними інвестиціями 'Роквул Україна',**  
Сертификат выдан **адреса: 03049, м. Київ, вул. Брюлова, 7, код ЄДРПОУ 30757290.**  
**Доручення фірми 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' від 03.10.2014 №0001/MD/2014**

Додаткова інформація **Вироби з вати мінеральної на основі базальту з одностороннім покриттям скло сіткою, або склотканиною, або алюмінієвою фольгою, або без покриття, що виробляються серійно з 24.10.2014 до 03.04.2016. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності**  
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України,**  
Сертификат выдан органом по сертификации **01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1**  
**(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013),**  
**т.(044) 461-91-31, web-site:dcs.gov.ua**

На підставі **Звіт з технічного нагляду від 14.06.2013 № 1585 та акт ідентифікації зразків продукції від 04.06.2013 № 206-Т-13/8 Державного центру сертифікації ДСНС України, звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 15.03.2011 № 154 Державного центру сертифікації МНС України, протоколи сертифікаційних випробувань від 18.03.2011 № № 60/3Ц/1-2011, 61/3Ц/1-2011, 62/3Ц/1-2011, 63/3Ц/1-2011, 64/3Ц/1-2011, 65/3Ц/1-2011, 66/3Ц/1-2011 НДЦ УкрНДІПБМНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т 278, дійсний до 29.12.2011), від 09.03.2011 № 869/16 Випробувальної лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП УкрНДІ медицини транс порту МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853, дійсний до 19.07.2012)**  
На основании

Керівник органу з сертифікації **М.П.**  
Руководитель органа по сертификации

підпис

**А.В. Кучмійов**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76